
ą



<u>Fundament ;</u> Głębokość 300 mm ; szerokość przejścia 900 mm; długość przejścia 1200 mm; długość kabli wychodzących z fundamentu muszą mieć zapasu minimum 2 metry, Kabel komunikacyjny 2 x skrętka FTP 4x2 + kabel zasilający 3x1,5