

Firma SATIE deklaruje, że wszystkie wymienione niżej produkty:

PRYCISKI EWAKUACYJNE Z SERII 57XX:

- 5710, 5711, 5712, 5712DC
- 5713, 5714

są zgodne z europejskimi normami:

	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego	Normy obowiązujące
CEM	2014/30/UE	EN 61000-6-3 : 2007+A1 : Août 2011 EN 50130-4 : 2011 + A1 : Décembre 2014
RoHS II	2011/65/UE	
DEEE	2012/19/UE	DEEE PRO www.recylum.com
REACH	1907/2006/CE	

1. Urządzenie jest przeznaczone do użycia w budynkach publicznych.

2. Oświadczamy, że produkt został zaprojektowany do pracy przez co najmniej 20 lat w warunkach opisanych w instrukcji użytkowania.

3. Oświadczamy, że produkt jest objęty gwarancją 10 000 cykli (tryb czuwania i alarmowy). Nie wymaga również specjalnej konserwacji. Zalecamy coroczną kontrolę funkcjonalną. W przypadku, gdy produkt przestanie działać, zalecamy jego wymianę.

4. Materiały użyte do produkcji przycisku ewakuacyjnego to ABS i poliwęglan.

5. Średni czas wymiany produktu wynosi mniej niż 5 minut. Średni czas między awariami wynosi 175 300 godzin (około 20 lat).

Niniejsza deklaracja jest oparta na:

Deklaracjach zgodności przedstawionych przez firmę NEUTRONIC dn. 25.04.2023r.

SATIE

ul. Łączyń 3

02-820 Warszawa

REGON: 141587390, NIP: 521-276-65-02

Warszawa, 28.08.2024 r.

